

**Spett.le SUAP UNIONE BASSA EST
PARMENSE - SORBOLO MEZZANI
VIA I MAGGIO 1, 43058 Sorbolo
Mezzani**

**e p.c. SINERGIE MOLITORIE SCARL
c/o ING. Aresi Ernesto
pectecnoambiente@pec.tecnoambiente.biz**

rif.prot. SUAP n° 5150 - 355/2025

**Oggetto: Pratica VV.F. n° 18907
Valutazione Progetto, Parere di approvazione.
Ditta SINERGIE MOLITORIE SCARL
sita in LOC. ENZANO - STRADA ORSOLINE 47, 43058 Sorbolo Mezzani**

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 11335 del 18/07/2025 per le seguenti attività soggette:

27.2.C	Depositi di cereali e di altre macinazioni, con quantità > 100.000 kg
27.3.C	Mulini per cereali ed altre macinazioni, con capacità giornaliera > 20.000 kg

valutato il progetto ai fini della Prevenzione Incendi dal Funzionario Fabrizio Finuoli, si esprime **parere definitivo favorevole** sulla conformità dello stesso, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni che seguono:

- per tutto quanto non esplicitamente descritto e/o prescritto, dovrà essere comunque integralmente attuato quanto disposto da: D.M.03/08/2015 e ss.mm.ii.,
- alle opere da costruzione presenti nell'attività per le quali viene attribuito il livello II di prestazione in soluzione conforme di cui al paragrafo S.2.4.2 dell'Allegato I al D.M.03/08/2015 e ss.mm.ii. deve essere interposta una distanza di separazione su spazio a cielo libero non inferiore alla massima altezza della costruzione verso altre opere da costruzione e verso il confine dell'area su cui sorge l'attività medesima, come previsto dal comma 1 del citato paragrafo;
- la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, nonché la designazione e formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve avvenire in conformità al D.M.Int. 02/09/2021;
- devono essere adottate le misure per la prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione secondo i criteri di cui al titolo XI del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008, nei riguardi delle sorgenti di emissione presenti e delle possibili fonti di innesco di cui alla norma UNI EN 1127-1:2019. In particolare gli impianti elettrici dovranno essere progettati e realizzati in conformità alle specifiche norme tecniche vigenti, tenuto conto della presenza di aree di cui all'art.293 del citato D.Lgs..

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11, con allegata la documentazione tecnica prevista dal DM 07/08/2012.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

Avverso al presente parere può essere opposto ricorso entro il termine di 60 giorni presso il TAR competente oppure entro 120 giorni presso il Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
Fabrizio Finuoli
(firmato digitalmente)

IL COMANDANTE REGGENTE
Dott. Ing. Massimiliano RUSSO
(firmato digitalmente ai sensi di legge)